


EV3 200 WEB

Controllore - Gateway per una rete fino a 10 strumenti





INFORMAZIONI IMPORTANTI	4
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.....	5
INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO	6
1. INTRODUZIONE.....	7
1.1 Descrizione	7
1.2 Caratteristiche	7
1.3 Accessori	7
2. DATI TECNICI.....	8
2.1 Specifiche tecniche.....	8
2.1.1 EV3 200 WEB.....	8
2.2 Caratteristiche I/O	8
2.2.1 EV3 200 WEB.....	8
3. MONTAGGIO MECCANICO.....	10
3.1 Prima di iniziare.....	10
3.2 Informazioni relative l'installazione e l'ambiente	10
3.3 Dimensioni	11
3.4 Installazione	11
3.4.1 Distanze minime	12
4. CONNESSIONI ELETTRICHE	13
4.1 Procedure ottimali per il cablaggio	13
4.1.1 Linee guida per il cablaggio.....	13
4.1.2 Linee guide per morsettiere a vite.....	13
4.1.3 Lunghezze ammesse dei cablaggi.....	14
4.2 Schema di connessione	14
5. INTERFACCIA UTENTE.....	15
5.1 Interfaccia.....	15
5.2 Tasti touch	15
5.3 Icone.....	15
5.4 Uso del controllore.....	16
5.4.1 ON/OFF controllore.....	16
5.4.2 Sbloccare la tastiera	16
5.4.3 Impostare/Modificare il setpoint	16
5.4.4 Attivare sbrinamento manuale	16
5.4.5 Funzioni attivabili da tasto.....	17
5.4.6 Attivare uscita digitale AUX da tasto	17
5.4.7 Accedere ai parametri.....	17
6. SBRINAMENTO.....	18
6.1 Introduzione	18
6.1.1 Tipi di Sbrinamento	18



6.2 Sbrinamento adattivo	18
6.2.1 Sbrinamento a Ore dispositivo ON	18
6.2.2 Sbrinamento a Ore Compressore ON	19
6.2.3 Sbrinamento a Temperatura evaporatore	19
6.2.4 Sbrinamento Adattivo	20
6.2.5 Sbrinamento Modulare: In tempo reale (RTC)	21
6.3 Sbrinamento standard	22
6.3.1 Sbrinamento a resistenze elettriche	22
6.3.2 Sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo)	24
6.3.3 Sbrinamento a fermata del compressore	26
7. REGOLATORI	27
7.1 Temperatura caldo/freddo	27
7.1.1 Funzionamento	27
7.2 Temperatura caldo/freddo con zona neutra	27
7.2.1 Funzionamento	27
7.3 Compressore	28
7.3.1 Schemi di funzionamento	29
7.4 Doppio Compressore	30
7.4.1 Schema di funzionamento	30
7.5 Ventole evaporatore	31
7.5.1 Funzionamento del regolatore	31
7.5.2 Modalità di funzionamento	31
7.5.3 Funzionamento durante uno sbrinamento	31
7.5.4 Funzionamento ventole durante uno sgocciolamento	31
7.6 Ventole Condensatore	32
7.6.1 Funzionamento	32
7.7 Risparmio Energetico (Energy Saving)	32
7.7.1 Funzionamento	32
8. CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE REMOTA	33
8.1 Introduzione	33
8.1.1 Schema di configurazione tramite Smartphone e APP EVLink Wi-Fi	33
8.1.2 Schema di configurazione tramite PC con collegamento diretto via USB	33
8.1.3 Schema di configurazione tramite PC con collegamento via Ethernet	34
8.2 Prima configurazione	34
8.2.1 Configurazione tramite PC	34
8.2.2 Configurazione tramite Smartphone o Tablet	37
9. PARAMETRI DI REGOLAZIONE	40
9.1 Tabella parametri di regolazione	40
10. DIAGNOSTICA	45
10.1 Tabella allarmi	45

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Responsabilità e rischi residui

EVCO non si assume la responsabilità per danni causati da quanto segue (in via del tutto esemplificativa ma non esaustiva):

- Installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o contenute nel presente manuale;
- Uso in apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro lo shock elettrico, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- Uso in apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere allo strumento;
- Manomissione e/o alterazione del prodotto;
- Installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

È responsabilità del cliente/costruttore garantire la conformità della propria macchina a tali norme.

Le responsabilità di EVCO sono limitate all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le normative e le istruzioni contenute nel presente e negli altri documenti di supporto al prodotto.

Per conformità alle norme EMC, rispettare tutte le indicazioni di connessione elettrica. Essendo dipendente dalla configurazione del cablaggio oltre che dal carico e dal tipo di installazione, la conformità deve essere verificata sulla macchina finale come previsto dalla norma di prodotto della macchina.

Declinazione di responsabilità

La presente documentazione è proprietà esclusiva di EVCO. Contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche per le prestazioni dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non deve essere utilizzata per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso o all'applicazione specifica. Gli utenti possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.

Né EVCO né qualunque associata o filiale si ritiene responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute.

EVCO adotta una politica di continuo sviluppo, pertanto EVCO si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Le immagini riportate in questa ed in altre documentazioni a corredo del prodotto, sono puramente a scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto reale.

I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Termini e condizioni di utilizzo

Uso permesso

Il dispositivo deve essere installato e usato secondo le istruzioni fornite e, in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.

Il dispositivo deve essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale).

Soltanto personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sul prodotto.

Il cliente deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso.

Uso non permesso

Qualsiasi uso non descritto nel paragrafo "**Uso permesso**" e nella documentazione di supporto del prodotto è vietato.

Smaltimento



Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Considera l'ambiente



L'azienda persegue il rispetto ambientale prendendo in considerazione i bisogni dei clienti, le innovazioni tecnologiche dei materiali e le aspettative della collettività della quale facciamo parte. EVCO fa attenzione al rispetto ambientale, stimolando il coinvolgimento di tutti i collaboratori ai valori dell'azienda e garantendo condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e funzionali.

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo documento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione, seguire tutte le avvertenze prima dell'uso del dispositivo. Utilizzare il dispositivo solamente secondo le modalità descritte in questo documento. I seguenti messaggi di sicurezza possono ripetersi più volte nel documento, per informare su potenziali pericoli o richiamare l'attenzione su informazioni utili a chiarire o semplificare una procedura.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave di lesioni personali.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **causerà morte o lesioni gravi.**

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **potrebbe causare morte o lesioni gravi.**

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, **potrebbe causare infortuni lievi o moderati.**

AVVISO

AVVISO indica una situazione non correlata a lesioni fisiche ma, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature.

NOTA: Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato.

PERSONALE QUALIFICATO

Solo personale adeguatamente formato, che abbia esperienza e sia in grado di comprendere il contenuto del presente manuale e di tutta la documentazione inerente al prodotto, è autorizzato a operare su e con questa apparecchiatura. Inoltre, il personale deve aver seguito corsi di sicurezza e deve saper riconoscere ed evitare i pericoli implicati. Il personale dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione, conoscenza ed esperienza a livello tecnico ed essere in grado di prevedere e rilevare rischi potenziali causati da utilizzo del prodotto, modifica delle impostazioni e apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'intero sistema in cui viene utilizzato il prodotto. Tutto il personale che opera su e con il prodotto deve avere una totale conoscenza delle norme e delle direttive in materia e dei regolamenti antinfortunistici.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura, leggere e accertarsi di aver compreso queste istruzioni.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di installare/disinstallare il dispositivo.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

- Non utilizzare l'apparecchiatura con carichi superiori a quelli indicati nei dati tecnici.
- Non eccedere i range di temperatura e umidità indicati nei dati tecnici.
- Utilizzare gli interblocchi di sicurezza (fusibili e/o magnetotermici) necessari adeguatamente dimensionati.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare in luoghi non pericolosi e con l'esclusione di applicazioni che generino, o possano potenzialmente generare, atmosfere pericolose. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone e applicazioni notoriamente sempre esenti da atmosfere pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né utilizzare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione.
- Usare cavi schermati per tutti i cavi di segnali di I/O e di comunicazione.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- I cavi di segnale (ingressi analogici, digitali, di comunicazione e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione dello strumento devono essere instradati separatamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione (N.C.)".

1. INTRODUZIONE

1.1 DESCRIZIONE

I controllori **EV3 200 Web** sono la soluzione di EVCO per il monitoraggio da remoto su cloud **EPoCA** tramite porta Ethernet e seriale RS-485 a bordo per collegamento fino a 10 controllori **EPoCA** compatibili.

EV3 200 Web è conforme alla normativa HACCP per la sicurezza del cibo nei processi alimentari.



1.2 CARATTERISTICHE

Le caratteristiche principali di **EV3 200 Web** sono:

- Regolazione a bordo (Sbrinamento, Compressore, Risparmio energetico ecc...);
- 2 ingressi digitali;
- 2 ingressi analogici per sonde NTC;
- 4 uscite relè;
- 1 seriale Ethernet RJ45 Modbus TCP/IP compatibile;
- 1 seriale USB micro-B;
- 1 seriale RS-485;
- Memoria interna da 32 MB;
- 1 anno di registrazione dati HACCP con intervallo di 5 minuti, fino a 3 sonde.
- RTC condiviso nella sottorete.
- **EPoCA** compatibile.

1.3 ACCESSORI

Gli accessori disponibili per i controllori **EV3 200 Web** sono:

Tipo	P/n	Descrizione
	EVTPN615F200	SND NTC TERM 1,5M 6x15 COSTFL
	EVTPN630F200	SND NTC TERM 3,0M 6x15 COSTFL
	0810500023	Cavo USB A-microB 1,5mt
	EVIF22TSX	Modulo per interfaccia seriale TTL/RS-485
	EV3KEY	Chiavetta di programmazione parametri di regolazione EV3

2. DATI TECNICI

Tutti i componenti di sistema dei controllori **EV3 200 WEB** soddisfano i requisiti della Comunità europea (CE) per le apparecchiature elettriche. Devono essere installati in un involucro o in altra ubicazione designata per le specifiche condizioni ambientali e per ridurre al minimo la possibilità di contatto involontario con tensioni pericolose. Utilizzare involucri metallici per migliorare l'immunità ai campi elettromagnetici del sistema **EV3 200 WEB**. Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti CE come indicato nelle tabelle sottostanti.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare nessuno dei valori nominali specificati nel presente capitolo.

2.1 SPECIFICHE TECNICHE

2.1.1 EV3 200 WEB

Tipo	Descrizione
Il prodotto è conforme alle seguenti norme armonizzate:	EN60730-1 e EN60730-2-9
Costruzione del dispositivo:	Dispositivo elettronico incorporato
Scopo del dispositivo:	Dispositivo di comando di funzionamento
Tipo di azione:	1
Grado di inquinamento:	2
Categoria di sovratensione:	III
Tensione impulsiva nominale:	4000 V
Alimentazione:	115...230 Vac, $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Consumo:	10 VA massimo
Condizioni operative ambientali:	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) 10 ... 90 % RH non condensante
Condizioni di trasporto e immagazzinamento:	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) 10 ... 90 % RH non condensante
Classe del software:	A
Protezione frontale ambientale:	IP65
Orologio (rtc):	Batteria al litio incorporata
Deriva orologio:	≤ 60 s/mese a 25 °C (77 °F)
Durata batteria:	30 giorni
Tempo di ricarica batteria:	24 h tramite alimentazione strumento
Memoria dati:	32 MB
Memoria dati per risorsa:	~2,7 MB

2.2 CARATTERISTICHE I/O

2.2.1 EV3 200 WEB

Tipo	Descrizione
Ingressi digitali:	2 ingressi digitali a contatto pulito
Ingressi analogici per temperatura:	2 ingressi analogici per sonde NTC
Uscita digitale a tensione non pericolosa (SELV):	4 uscite relè
Seriale:	1 seriale Ethernet RJ45 10/100 MAC 1 seriale USB

Caratteristiche ingressi analogici

	Default	NTC 10 k Ω a 25 °C BETA 3435	PTC KTY 81-121 990 Ω a 25 °C	RH	Ingresso digitale
Pb1	Sonda Temperatura	•	---	---	---
Pb2	Sonda Evaporatore	•	---	---	---
Range	---	-40...105 °C (-40...220 °F)	---	---	---
Risoluzione	---	0,1 °C (1 °F)	---	---	---
Impedenza d'ingresso	---	10 k Ω	---	---	---

Caratteristiche uscite digitali

	Default	Descrizione	Carico (a 250 Vac)	Tipo di carico
Out1	Compressore	SPDT	16 A	Resistivo
Out2	AUX	SPDT	5 A	Resistivo
Out3	Ventole	SPDT	5 A	Resistivo
Out4	Non configurata	SPDT	8 A	Resistivo

3. MONTAGGIO MECCANICO

3.1 PRIMA DI INIZIARE

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione del sistema. Rispettare in particolare la conformità con tutte le indicazioni di sicurezza, i requisiti elettrici e la normativa vigente per la macchina o il processo in uso su questa apparecchiatura. L'uso e l'applicazione delle informazioni qui contenute richiede esperienza nella progettazione e programmazione dei sistemi di controllo automatizzati. Solo l'utente, l'integratore o il costruttore macchina può essere a conoscenza di tutte le condizioni e i fattori che intervengono durante l'installazione e la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina o del processo e può quindi determinare l'apparecchiatura di automazione associata e i relativi interblocchi e sistemi di sicurezza che possono essere utilizzati con efficacia e appropriatezza. Quando si scelgono apparecchiature di automazione e controllo e altre apparecchiature e software collegati, per una particolare applicazione, bisogna considerare tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili e/o le normative.

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Assicurarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi siano conformi a tutti i regolamenti e le norme locali, regionali e nazionali applicabili.

3.2 INFORMAZIONI RELATIVE L'INSTALLAZIONE E L'AMBIENTE

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura, leggere e accertarsi di aver compreso queste istruzioni.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di installare/disinstallare il dispositivo.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare in luoghi non pericolosi e con l'esclusione di applicazioni che generino, o possano potenzialmente generare, atmosfere pericolose. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone e applicazioni notoriamente sempre esenti da atmosfere pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né utilizzare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione.
- Usare cavi schermati per tutti i cavi di segnali di I/O e di comunicazione.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- I cavi di segnale (ingressi analogici, digitali, di comunicazione e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione dello strumento devono essere instradati separatamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione (N.C.)".

3.3 DIMENSIONI




Fig. 1. Dimensioni EV3 200 Web

3.4 INSTALLAZIONE




Fig. 2. Installazione EV3 200 Web

3.4.1 Distanze minime




Fig. 3. Distanze minime installazione **EV3 200 Web**

4.1.3 Lunghezze ammesse dei cablaggi

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

- Per il collegamento delle sonde, degli ingressi digitali e della alimentazione, usare cavi con lunghezza massima inferiore a 10 m (32,80 ft).
- Per il collegamento dell'alimentazione del controllore e delle uscite relè, usare cavi con lunghezza massima inferiore a 10 m (32,80 ft.).

4.2 SCHEMA DI CONNESSIONE




Fig. 5. Schema di connessione

TERMINALI			
1-6	Uscita relè Out1 (Compressore)	13-14-15	Ingresso seriale RS-485
2-6	Uscita relè Out3 (Ventole)	LT	1 ON = Resistenza di terminazione inserita
3-6	Uscita relè Out4 (Sbrinamento)		2 Riservato
4-6	Ingresso Alimentazione	USB	Ingresso USB 2.0 per comunicazione
5-6	Uscita relè Out2 (AUX)	ETHERNET	Connettore RJ45 per collegamento seriale Ethernet
8-10	Ingresso digitale ID1	LED	LD1 Rosso Lampeggia a messaggi da sottorete
9-10	Ingresso digitale ID3 (se P4 = 0)		LD2 Verde Acceso fisso se connesso a EPoCA
	Ingresso sonda Pb3 (se P4 ≠ 0)		LD3 Rosso Acceso fisso con Ethernet link-up
11-10	Ingresso analogico Pb1 (Temperatura)		LD4 Verde Acceso fisso con attività Ethernet
12-10	Ingresso analogico Pb2 (Evaporatore)	LED Spenti: Comunicazione assente	

5. INTERFACCIA UTENTE

5.1 INTERFACCIA



Fig. 6. Interfaccia utente EV3 200 Web

5.2 TASTI TOUCH

Di seguito la descrizione del funzionamento dei tasti touch:

Tasto...	Toccare e rilasciare per...	Toccare per almeno 3 secondi per...
^ ❄	<ul style="list-style-type: none"> • Scorrere i valori verso l'alto • Spostarsi all'interno del menu 	Attivare sbrinamento manuale
FNC ✓	<ul style="list-style-type: none"> • Scorrere i valori verso il basso • Spostarsi all'interno del menu 	Accedere al menu funzioni FNC (funzioni da tasto)
💡 ⏻	Attivare manualmente relè luce	Accendere/Spegnere (stand-by) dispositivo
🔒 SET	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare i valori a display • Impostare il setpoint 	Entrare nel menu parametri

5.3 ICONE

Icona	Accesa fissa	Lampeggiante	OFF
❄	Compressore ON	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo protezione compressore ON • Modifica setpoint in corso 	Compressore OFF
☀	<ul style="list-style-type: none"> • Sbrinamento ON • Pre-sgocciolamento ON 	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo sbrinamento ON • Sgocciolamento ON 	---
🌀	Ventole evaporatore ON	Ritardo attivazione ventole evaporatore ON	Ventole evaporatore OFF
HACCP	Allarme HACCP registrato in memoria	Nuovo allarme HACCP registrato	---
°C	Temperatura visualizzata in °C	---	<ul style="list-style-type: none"> • Sovra-riscaldamento ON • Sovra-raffreddamento ON
°F	Temperatura visualizzata in °F	---	<ul style="list-style-type: none"> • Sovra-riscaldamento ON • Sovra-raffreddamento ON
AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione AUX ON • Uscita digitale AUX ON 	---	Funziona AUX OFF
🌿	Risparmio energetico ON	---	Risparmio energetico OFF
🔧	Richiesta manutenzione compressore	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica parametri in corso • Accesso a menu FNC (funzioni da tasto) • Collegamento con EVConnect attivo 	---
⏻	Dispositivo in OFF	---	Dispositivo accesso

5.4 USO DEL CONTROLLORE

5.4.1 ON/OFF controllore

Con funzione abilitata (POF = 1), premere il tasto  per almeno 3 secondi per accendere/spegnere il controllore.



Fig. 7. Visualizzazione schermata principale



Fig. 8. Visualizzazione controllore spento

5.4.2 Sbloccare la tastiera

Dopo circa 1 minuto di inattività, il dispositivo blocca automaticamente la tastiera (compare il codice **Loc** per qualche secondo). Per sbloccare la tastiera, tenere premuto un tasto qualsiasi per circa 3 secondi, fino alla comparsa del codice **UnL** a conferma dell'avvenuto sblocco della tastiera.




Fig. 9. Visualizzazione durante lo sblocco tastiera



Fig. 10. Visualizzazione conferma tastiera sbloccata

5.4.3 Impostare/Modificare il setpoint

Con tastiera sbloccata, toccare e rilasciare il tasto **SET** per accedere al menu setpoint. Scorrere i valori con i tasti **FNC**  o  e toccare **SET** per confermare il valore setpoint scelto.




Fig. 11. Accedere menu setpoint




Fig. 12. Modificare il setpoint

5.4.4 Attivare sbrinamento manuale

Con tastiera sbloccata, toccare per almeno 3 secondi il tasto  per attivare lo sbrinamento manuale. Si accende l'icona relativa allo sbrinamento. Per disattivarlo, spegnere e accendere il dispositivo.




Fig. 13. Attivare sbrinamento manuale

5.4.5 Funzioni attivabili da tasto

Scegliere la funzione toccando il tasto **FNC** ∇ per almeno 3 secondi si accede al menu funzioni da tasto; scorrendo con i tasti **FNC** ∇ o \wedge è possibile scegliere le seguenti funzioni:

- **RTC**: si imposta/modifica l'orologio;
- **Pb1**: si visualizza la temperatura letta dalla sonda Pb1;
- **Pb2**: si visualizza la temperatura letta dalla sonda Pb2;
- **CH**: si visualizza le ore di funzionamento del compressore;
- **rCH**: si effettua il reset delle ore di funzionamento del compressore.

5.4.6 Attivare uscita digitale AUX da tasto

Con tastiera sbloccata, toccare e rilasciare il tasto 💡 🔌 per attivare manualmente l'uscita digitale AUX. Si accende l'icona AUX.




Fig. 14. Attivare uscita AUX da tasto

5.4.7 Accedere ai parametri

Con tastiera sbloccata, per accedere ai parametri e modificarli, toccare il tasto 🔒 **SET** per almeno 3 secondi. Si visualizza il codice **PA**, toccare il tasto 🔒 **SET** per inserire la password d'accesso, scorrendo con i tasti **FNC** ∇ o \wedge e confermando toccando il tasto 🔒 **SET**; dopo di che con i tasti **FNC** ∇ o \wedge è possibile scorrere la lista dei parametri.




Fig. 15. Accesso ai parametri

6. SBRINAMENTO

6.1 INTRODUZIONE

Lo sbrinamento serve a rimuovere il ghiaccio sulla superficie dell'evaporatore. Il ciclo di sbrinamento si forma da 4 fasi:

1. Sbrinamento;
2. Pre-sgocciolamento;
3. Sgocciolamento;
4. Post-sgocciolamento.

Alla fine di ogni fase, il controllore avvia la fase successiva; terminato l'intero ciclo di sbrinamento, il controllore torna in funzionamento normale.

Con **d0** = 0, lo sbrinamento è impostato in funzionamento manuale. Per il funzionamento automatico, impostare **d0** > 0.

6.1.1 Tipi di Sbrinamento

Il controllore può funzionare con 2 tipi di sbrinamento:

- Sbrinamento Modulare;
- Sbrinamento Standard.

6.2 SBRINAMENTO ADATTIVO

Lo sbrinamento adattivo è impostabile dai parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento automatico. 0 = Solo sbrinamento manuale NOTA: se d8 = 3, si considera l'intervallo massimo.	h	0... 99
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 0 = Ore dispositivo ON; 1 = Ore compressore ON; 2 = Ore temperatura evaporatore < d9 ; 3 = Adattativo; 4 = In tempo reale (RTC).	---	0...4
d9	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento automatico.	°C/°F	-99,0...99,0
d18	Intervallo sbrinamento adattativo. 0 = Solo manuale.	min	0...999
d19	Soglia per sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	0,0...40,0
d22	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	-10,0...10,0

6.2.1 Sbrinamento a Ore dispositivo ON

Lo sbrinamento a **Ore dispositivo acceso** si imposta mediante i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento automatico. 0 = Solo sbrinamento manuale NOTA: se d8 = 3, si considera l'intervallo massimo.	h	0... 99
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 0 = Ore dispositivo ON;	---	0...4

Funzionamento

Da accensione strumento, il controllore inizia a contare le ore di funzionamento. Se **d0** > 0 e **d8** = 0, una volta trascorso il tempo **d0**, lo strumento esegue uno sbrinamento della durata di **d3**.

Il conteggio **d0** si azzerà (e riparte) ad ogni avvio sbrinamento.




Fig. 16. Sbrinamento modulare: Ore dispositivo ON

6.2.2 Sbrinamento a Ore Compressore ON

Lo sbrinamento a **Ore Compressore ON** si imposta mediante i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento automatico. 0 = Solo sbrinamento manuale NOTA: se d8 = 3, si considera l'intervallo massimo.	h	0... 99
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 1 = Ore Compressore ON;	---	0...4

Funzionamento

Quando il tempo di funzionamento del compressore è pari al tempo **d0**, lo sbrinamento si attiva.

Il controllore cumula tutte le ore di funzionamento del compressore, anche se non consecutive.




Fig. 17. Sbrinamento modulare: Ore Compressore ON

6.2.3 Sbrinamento a Temperatura evaporatore

Lo sbrinamento a **Temperatura evaporatore** si imposta mediante i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
P3	Funzionamento sonda evaporatore. 1 = Sbrinamento + ventole	---	0...3
d0	Intervallo sbrinamento automatico. 0 = Solo sbrinamento manuale NOTA: se d8 = 3, si considera l'intervallo massimo.	h	0... 99
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 2 = Ore temperatura evaporatore < d9 ;	---	0...4
d9	Soglia di evaporazione per il conteggio automatico degli intervalli di sbrinamento.	°C/°F	-99,0...99,0

Funzionamento




Fig. 18. Sbrinamento modulare: Temperatura evaporatore

6.2.4 Sbrinamento Adattivo

Lo sbrinamento **adattivo** si imposta mediante i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
SP	Setpoint temperatura.	°C/°F	r1...r2
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 3 = Adattativo;	---	0...4
d18	Intervallo sbrinamento adattativo.	min	0...999
d19	Soglia per sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	0,0...40,0
d22	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	-10,0...10,0

Funzionamento

Lo sbrinamento adattivo lavora dividendo in 2 fasi la regolazione della temperatura:

- Fase di calibrazione e;
- Fase di lavoro normale.

Fase di calibrazione

Da accensione del frigorifero o da dopo uno sbrinamento, lo strumento calcola la temperatura ideale di lavoro dell'evaporatore per raggiungere il setpoint impostato **SP**.

Fase di lavoro normale

Durante la fase di lavoro normale, lo strumento somma i tempi di compressore ON mentre la temperatura rilevata da Pb2 è inferiore alla temperatura evaporatore ideale.

Lo sbrinamento si attiva se:

- Il conteggio supera il tempo **d18**;
- Se la temperatura rilevata da Pb2 scende sotto la temperatura ideale calcolata di una soglia **d19**.




Fig. 19. Sbrinamento modulare: Adattivo - inizio sbrinamento per tempo




Fig. 20. Sbrinamento modulare: Adattivo - inizio sbrinamento per temperatura

6.2.5 Sbrinamento Modulare: In tempo reale (RTC)

Lo sbrinamento **In tempo reale (RTC)** si imposta mediante i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 4 = In tempo reale (RTC).	---	0...4
d9	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento automatico.	°C/°F	-99,0...99,0
Hd1	Orario attivazione Sbrinamento 1. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd2	Orario attivazione Sbrinamento 2. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd3	Orario attivazione Sbrinamento 3. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd4	Orario attivazione Sbrinamento 4. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd5	Orario attivazione Sbrinamento 5. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd6	Orario attivazione Sbrinamento 6. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hr0	Attivare l'orologio. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1

Funzionamento




Fig. 21. Sbrinamento modulare: In tempo reale (RTC)

6.3 SBRINAMENTO STANDARD

Per utilizzare questa modalità, impostare il parametro **d1**.

Lo sbrinamento avviene tramite il riscaldamento dell'evaporatore in uno dei seguenti modi:

Par.	Descrizione	UM	Range
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...2

6.3.1 Sbrinamento a resistenze elettriche

Lo sbrinamento a resistenze elettriche si ottiene impostando **d1 = 0**.

Attivazione sbrinamento

Quando lo sbrinamento si attiva:

- Il compressore si ferma;
- L'uscita relè in cui sono collegate le resistenze elettriche, configurata come uscita sbrinamento, si attiva.

Condizioni per fine sbrinamento

Le condizioni per fine sbrinamento sono:

- Raggiungimento della durata dello sbrinamento **d3**;
- Raggiungimento della temperatura per fine sbrinamento **d2**.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento a resistenze elettriche sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...2
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99.0...99.0
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15




Fig. 22. Sbrinamento a resistenze elettriche - Fine sbrinamento per temperatura




Fig. 23. Sbrinamento a resistenze elettriche - Fine sbrinamento per tempo massimo

6.3.2 Sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo)

Lo sbrinamento ad inversione di ciclo si ottiene impostando **d1 = 1**.

Attivazione sbrinamento

Quando lo sbrinamento si attiva:

- Il compressore si attiva (o è già attivo da un tempo **d15**) e lo rimane per tutta la durata dello sbrinamento;
- L'uscita relè in cui è collegata la valvola (solenoide se impianto a valvola termostatica) si attiva.

Condizioni per fine sbrinamento

Le condizioni per fine sbrinamento sono:

- Raggiungimento della durata massima dello sbrinamento, impostata dal parametro **d3**.
- Raggiungimento della temperatura per fine sbrinamento, impostata dal parametro **d2**.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento ad inversione di ciclo sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...2
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99.0...99.0
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15
d15	Tempo consecutivo compressore ON prima di sbrinamento gas caldo.	min	0...99




Fig. 24. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per temperatura




Fig. 25. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per tempo massimo

6.3.3 Sbrinamento a fermata del compressore

Lo sbrinamento a fermata del compressore si ottiene impostando **d1** = 2.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento ad inversione di ciclo sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...2
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15




Fig. 26. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per tempo massimo

7. REGOLATORI

7.1 TEMPERATURA CALDO/FREDDO

I parametri di configurazione per la regolazione della temperatura sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r0	Differenziale di regolazione freddo temperatura da sommare al setpoint (Setpoint + r0).	°C/°F	0,1...25,0
r1	Minimo valore attribuibile al setpoint.	°C/°F	-30,0...r2
r2	Massimo valore attribuibile al setpoint.	°C/°F	r1...99,0
r12	Posizione differenziale r0. 0 = Asimmetrico; 1 = Simmetrico.	---	0/1
u7	Soglia zona neutra per riscaldamento.	°C/°F	-99,0...99,0

7.1.1 Funzionamento

Il controllore gestisce la temperatura in funzione del tipo di richiesta (Caldo/Freddo).




Fig. 27. Funzionamento regolatore di temperatura

Freddo

Se il controllore riceve una richiesta di freddo:

- Uscita Freddo (Compressore) tra **Setpoint + r0** e **Setpoint**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint + r0**, il controllore attiva l'uscita compressore per produrre freddo fino a quando la temperatura non scende sotto la soglia impostata da **Setpoint**.

Caldo

Se il controllore riceve una richiesta di caldo:

- Uscita Caldo (Resistenze) tra **Setpoint** e **Setpoint - u7 + 2°**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint - u7**, il controllore attiva l'uscita resistenze per produrre caldo, fino a quando la temperatura supera la soglia **Setpoint - u7 + 2°**.

7.2 TEMPERATURA CALDO/FREDDO CON ZONA NEUTRA

I parametri di configurazione per la regolazione della temperatura in zona neutra sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r0	Differenziale di regolazione freddo temperatura da sommare al setpoint (Setpoint + r0).	°C/°F	0,1...25,0
r1	Minimo valore attribuibile al Setpoint.	°C/°F	-30,0...r2
r2	Massimo valore attribuibile al Setpoint.	°C/°F	r1...99,0
u7	Soglia zona neutra per riscaldamento.	°C/°F	-99,0...99,0

7.2.1 Funzionamento

La regolazione in zona neutra è attiva se **r11** ≠ 0 (se **r11** < 0, la zona neutra è attivata in richiesta caldo).




Fig. 28. Funzionamento regolatore di temperatura in zona neutra

Freddo

Se il controllore è in richiesta freddo:

- Uscita Freddo (Compressore) tra **Setpoint + r0** e **Setpoint**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint + r0**, il controllore attiva l'uscita compressore fino a quando la temperatura non scende sotto la soglia impostata da **Setpoint**.

Caldo

Se il controllore è in richiesta caldo:

- Uscita Caldo (Resistenze) tra **Setpoint - u7** e **Setpoint - u7 + 2°**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint - u7**, il controllore attiva l'uscita resistenze per produrre caldo, fino a quando la temperatura supera la soglia **Setpoint - u7 + 2°**.

7.3 COMPRESSORE

Il regolatore compressore è attivo nell'uscita relè **out1** (non configurabile).

L'accensione/spengimento del compressore è regolato da:

- Temperatura letta da sonda Pb1;
- Configurazione della termoregolazione;
- Sbrinamento e sgocciolamento.

Condizioni di attivazione

Il compressore si attiva se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- Il controllore è acceso (con controllore in stand-by, la regolazione è bloccata);
- Sonda Pb1 funzionante;
- Tempo di ritardo **C0** attivazione compressore da accensione terminato;
- Tempo di ritardo di accensione compressore **C2** tra 2 attivazioni successive;
- Se **d1 = 0,2**, lo sbrinamento e lo sgocciolamento deve essere terminato.

Se è impostato un tempo di ritardo **C0** o **C2**, e vi è una richiesta di attivazione compressore, il controllore attende che il tempo di ritardo termini prima di attivare il compressore. Durante questa attesa, l'icona  lampeggia fino ad attivazione compressore, dopo di che rimane accesa fissa.

I parametri di configurazione per la regolazione del compressore sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
C3	Tempo minimo compressore ON.	s	0...240
C4	Tempo compressore OFF in allarme sonda cella.	min	0...240
C5	Tempo compressore ON in allarme sonda cella.	min	0...240
C6	Temperatura condensazione oltre la quale scatta l'allarme condensatore surriscaldato.	°C/°F	0...199
C7	Temperatura del condensatore oltre la quale scatta l'allarme blocco compressore, trascorso il tempo C8 .	°C/°F	0...199
C8	Ritardo attivazione allarme blocco compressore da superamento soglia C7 .	min	0...15
C10	Giorni compressore per manutenzione.	gg	0...990
C11	Ritardo accensione secondo compressore da accensione primo compressore.	s	0...240

7.3.1 Schemi di funzionamento

Funzionamento normale del compressore




Fig. 29. Funzionamento normale del compressore

Funzionamento del compressore con allarme sonda




Fig. 30. Funzionamento con allarme sonda del compressore

7.4 DOPPIO COMPRESSORE

Se l'uscita **out4** è configurata **u1 = 8**, il controllore gestisce 2 compressori.

Attivazione compressore 2

Il compressore 2 si attiva dopo un tempo di ritardo **C11** dall'accensione del compressore 1.

Se attivo, il compressore 2 usa:

- Setpoint;
- Differenziali;
- Tempi di ritardo e;
- Protezioni;

impostati per il compressore 1.

7.4.1 Schema di funzionamento




Fig. 31. Funzionamento normale del compressore 2

7.5 VENTOLE EVAPORATORE

Il regolatore ventole evaporatore si attiva in base alle seguenti condizioni:

- È scaduto il ritardo **F3** in caso di fine sgocciolamento;
- La temperatura della sonda evaporatore Pb3 superi la soglia **F1** (se **F0** = 3, 4);
- Le ventole non sono disattivate durante lo sbrinamento **F2** = 0;
- Non è attivo lo sgocciolamento **d7**;

7.5.1 Funzionamento del regolatore

L'attivazione del regolatore ventole evaporatore può avvenire in base alla richiesta di altri regolatori nelle seguenti modalità:

- Su richiesta del compressore, per favorire la produzione e diffusione del freddo (funzione di termoregolazione);
- Su richiesta dello sbrinamento, per regolare/limitare la diffusione dell'aria calda;
- Su richiesta del regolatore umidifica/deumidifica, per propagare o limitare la diffusione di umidità.

7.5.2 Modalità di funzionamento

Le ventole evaporatore lavorano in funzione del parametro **F0**:

Par.	Descrizione	UM	Range
F0	Modalità Ventole evaporatore in funzionamento normale. Con F0 = 0 è possibile gestire dei cicli impostando F11 , F12 . 0 = A cicli; 1 = Sempre ON; 2 = Attive con compressore ON; 3 = Termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura); 4 = Termoregolare con compressore ON (F1 relativo alla regolazione temperatura).	---	0...4

Ventole evaporatore a cicli con **F11** > 0




Fig. 32. Funzionamento ventole evaporatore con **F11** > 0

7.5.3 Funzionamento durante uno sbrinamento

Il funzionamento delle ventole evaporatore durante uno sbrinamento dipende da **F2**.

Par.	Descrizione	UM	Range
F2	Modalità ventole evaporatore in sbrinamento. 0 = OFF; 1 = ON; 2 = In funzione di F0 .	---	0...2

7.5.4 Funzionamento ventole durante uno sgocciolamento

Durante uno sgocciolamento, le ventole evaporatore rimangono spente per il tempo impostato da **d7**, inoltre può essere impostato un ulteriore ritardo **F3** all'attivazione delle ventole evaporatore dopo uno sgocciolamento. In tal caso le ventole si attivano allo scadere di **F3**.

Par.	Descrizione	UM	Range
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15
F3	Tempo massimo fermo ventole evaporatore post sgocciolamento.	min	0...15

7.6 VENTOLE CONDENSATORE

7.6.1 Funzionamento

Le ventole condensatore si attivano in funzione delle seguenti condizioni:

- Un'uscita digitale **u1** = 6 (configurata come ventole condensatore);
- Se **P4** ≠ 1, le ventole condensatore, sono attivate in parallelo al compressore;
- Con **F11**, le ventole si attivano alla soglia **F11 + 2°** e si spengono alla soglia **F11**;
- Durante sbrinamento a gas caldo, si attivano se temperatura **Pb3** supera la soglia di allarme **C6**.

7.7 RISPARMIO ENERGETICO (ENERGY SAVING)

7.7.1 Funzionamento

È possibile attivare il risparmio energetico tramite:

- Ingresso digitale, se **i5** = 2;
- Da tasto, se **r8** = 2;
- Durata porta aperta, se > **i10** si attiva il risparmio energetico per un tempo **HE2**;
- Orologio RTC, attivando il risparmio energetico ogni giorno, all'ora **H01** per un tempo **H02**.

Con risparmio energetico attivo:

- **Setpoint** viene sostituito da **Setpoint + r4**.

I parametri di configurazione per il risparmio energetico sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r4	Offset setpoint in energy saving sommato al valore di setpoint.	°C/°F	0,0...99,0
HE2	Durata energy saving manuale.	min	0...999
H01	Energy saving temperatura orario inizio giornaliero.	h	0...23
H02	Durata energy saving temperatura giornaliero.	h	0...24




Fig. 33. Funzionamento in Risparmio Energetico

8. CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE REMOTA

8.1 INTRODUZIONE

La configurazione di **EV3 200 Web**, per collegamento con **EPoCA**, può avvenire in 2 modalità:

- Da **PC** (solo Windows), attraverso **EPOCA.exe** (in rete/offline) scaricabile dal sito:
https://www.evco.it/assets/doc/EVCO-EV3200Web_configurator_for_EPoCA.zip;
- Da **Smartphone/Tablet**, attraverso l'APP **EVLink Wi-Fi**.

In entrambi i casi, i dispositivi devono essere visibili sulla rete locale. Se la rete locale richiede un IP statico, utilizzare la configurazione tramite cavo USB micro-B.

In caso di utilizzo in sottorete, configurare il parametro **BLE** per ogni strumento da 1 a 10, prima di effettuare la ricerca sulla rete.

8.1.1 Schema di configurazione tramite Smartphone e APP EVLink Wi-Fi.




Fig. 34. Schema di configurazione tramite Smartphone

8.1.2 Schema di configurazione tramite PC con collegamento diretto via USB




Fig. 35. Schema di configurazione tramite PC - USB

8.1.3 Schema di configurazione tramite PC con collegamento via Ethernet




Fig. 36. Schema di configurazione tramite PC - Ethernet

8.2 PRIMA CONFIGURAZIONE

8.2.1 Configurazione tramite PC

Collegamento tramite cavo USB micro-B

1. Collegare il cavo USB micro-B dal PC allo strumento;
2. Assicurarsi di avere installato nel PC **EPoCA.exe**;
3. Avviare **EPoCA.exe**;
4. Impostare i dati del Plant e del Device, salvare la configurazione premendo **Save Config.** e proseguire premendo **Next**;




Fig. 37. Selezione strumento e configurazione Plant e Device

NOTE: Per proseguire con la configurazione, effettuare il salvataggio.

AVVISO

CREDENZIALI D'ACCESSO ERRATE O DIMENTICATE

Conservare le credenziali d'accesso in luogo sicuro.

Se le credenziali d'accesso sono errate o smarrite, contattare il proprio canale di vendita.

Altri comandi disponibili:

Comando	Descrizione
Erase Config.	Cancella la configurazione corrente
Save Config.	Salva la configurazione corrente
Upload Plantfile	Carica un file di impianto precedentemente salvato
Export Plantfile	Salva il file di impianto in una cartella definita dall'utente

- Impostare data, ora e fuso orario usato e premere **Next**;
- Impostare il nome delle risorse collegate in RS-485 al **EV3 200 Web** e premere **Next**;




Fig. 38. Selezione strumento e configurazione Plant e Device

Autoaddress: il tasto permette di, accendendo uno strumento per volta, configurare automaticamente il parametro **BLE** sullo strumento in accensione.




Fig. 39. Schema sottorete e configurazione BLE

Per cancellare il dispositivo ed eliminare la mancata comunicazione, premere **Addr. X**. Appare un pop-up che permette di scegliere se cancellare le registrazioni o la configurazione del dispositivo stesso.



Fig. 40. Pop-up cancellazione memoria

- Impostare il tipo di indirizzo IP e premere **Next**;
- Premere **Configure** per terminare la fase di configurazione dello strumento.




Fig. 41. Selezione tipo indirizzo IP e Fine configurazione

Collegamento tramite cavo Ethernet (con collegamento su modem)

1. Assicurarsi di avere installato nel PC **EPOCA.exe**;
2. Avviare **EPOCA.exe**, il programma scansiona la rete locale LAN a cui è collegato il PC, per rilevare gli strumenti;
3. Selezionare lo strumento da configurare e premere **Next**;
4. Impostare i dati del Plant e del Device, salvare la configurazione premendo **Save Config.** e proseguire premendo **Next**;




Fig. 42. Selezione strumento e configurazione Plant e Device

NOTE: Per proseguire con la configurazione, effettuare il salvataggio.

AVVISO

CREDENZIALI D'ACCESSO ERRATE O DIMENTICATE

Conservare le credenziali d'accesso in luogo sicuro.

Se le credenziali d'accesso sono errate o smarrite, contattare il proprio canale di vendita.

5. Impostare data, ora e fuso orario usato e premere **Next**;
6. Impostare il nome delle risorse collegate in RS-485 al **EV3 200 Web** e premere **Next**;




Fig. 43. Selezione strumento e configurazione Plant e Device

Impostare il tipo di indirizzo IP e premere **Next**;

7. Premere **Configure** per terminare la fase di configurazione dello strumento.




Fig. 44. Selezione tipo indirizzo IP e Fine configurazione

8.2.2 Configurazione tramite Smartphone o Tablet

Per configurare **EV3 200 Web** tramite **Smartphone o Tablet** occorre:

1. Assicurarsi di avere scaricato nel proprio Smartphone o Tablet l'APP **EVLink Wi-Fi** (altrimenti è possibile scaricarla da:
 - *Google Play Store* per Smartphone/Tablet **Android 5.0** o superiore);

Per scaricare l'APP **EVLink Wi-Fi** da *Google Play Store*, scansionare il **QR Code** nell'immagine sottostante; si accede direttamente alla pagina di download.




Fig. 45. Scansione QR Code per download APP EVLink

2. Avviare **EVLink Wi-Fi**;
3. Toccare **Configure EVLink**;
4. Selezionare lo strumento da configurare;




Fig. 46. Schermata HOME e selezione strumento

5. Toccare **Configure**, impostare i dati del Plant e toccare **Next**;




Fig. 47. Configurazione Plant

6. Inserire i dati dello strumento e toccare **Next**;

7. Impostare data, ora e scegliere il fuso orario usato e toccare **Next**;




Fig. 48. Configurazione Device e data/ora

8. Impostare il nome delle risorse collegate in RS-485 al **EV3 200 Web** e toccare **Next**;
9. Impostare il tipo di indirizzo IP della rete e toccare **Next**;



Fig. 49. Configurazione indirizzi risorse e tipo indirizzo IP

10. Toccare **Configure** per terminare la fase di configurazione dello strumento; Successivamente per accedere, vengono richieste le credenziali d'accesso (Plant name, Password).




Fig. 50. Fine configurazione

9. PARAMETRI DI REGOLAZIONE

Descrizione colonne Tabella Parametri

- **Par.:** Lista dei parametri configurabili del dispositivo;
- **Descrizione:** Indica funzionamento del parametro ed eventuali possibili selezioni;
- **UM:** Unità di misura relativa al parametro;
- **Range:** Descrive l'intervallo di valori che può assumere il parametro. Può essere correlato ad altri parametri dello strumento (indicati con il codice del parametro).
NOTA: se il valore reale è al di fuori dei limiti consentiti per il parametro stesso (ad esempio perché sono stati variati altri parametri che definiscono i suddetti limiti), invece del valore reale viene visualizzato il valore del limite violato;
- **Default:** Indica il valore preconfigurato di fabbrica;
- **PW:** Indica il livello di accesso del parametro.
- **Indirizzo Modbus:** Indica l'indirizzo del registro Modbus che contiene la risorsa alla quale si desidera accedere.

9.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
Gruppo SETPOINT				
SP	Setpoint temperatura.	°C/°F	r1...r2	0,0
Gruppo INGRESSI ANALOGICI				
CA1	Offset sonda Pb1.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0
CA2	Offset sonda Pb2.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0
CA3	Offset sonda Pb3.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0
P0	Tipo di sonda. 0 = PTC; 1 = NTC.	---	0/1	1
P1	Abilita punto decimale in °C. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	1
P2	Unità di misura temperatura (il cambio valore prevede di reimpostare manualmente i limiti dei parametri temperatura). 0 = °C; 1 = °F.	---	0/1	0
P3	Funzione sonda Pb2. 0 = Disabilitata; 1 = Sbrinamento + ventole; 2 = Ventole.	---	0...3	1
P4	Configurazione ingresso Pb3/ID3. 0 = Ingresso digitale ID3; 1 = Sonda condensazione; 2 = Sonda temperatura critica; 3 = Sonda aria esterna (solo display);	---	0...3	0
P5	Valore visualizzato a display. 0 = Temperatura regolazione. 1 = Setpoint. 2 = Temperatura sonda Pb2. 3 = Temperatura sonda Pb3. 4 = Temperatura aria in ingresso.	---	0...4	1
P7	Coefficiente aria in ingresso per calcolo temperatura prodotto (CPT). $CPT = \{[(P7 \times \text{aria in ingresso})] + [(100 - P7) \times \text{aria in uscita}] : 100\}$	---	0...10	5
P8	Tempo rinfresco display 1.	s	0...250/10	5
Gruppo REGOLAZIONE TEMPERATURA				
r0	Differenziale freddo setpoint.	°C/°F	0,1...15,0	2,0
r1	Setpoint minimo.	°C/°F	-99,0...r2	-50,0
r2	Setpoint massimo.	°C/°F	r1...199	50,0
r4	Offset setpoint in energy saving sommato al valore di SET.	°C/°F	0,0...99,0	0,0
r5	Regolazione Caldo/Freddo. 0 = Freddo; 1 = Caldo.	---	0/1	0
r6	Offset setpoint in sovra raffreddamento/sovra riscaldamento (overcooling/overheating).	°C/°F	0,0...99,0	0,0
r7	Durata sovra raffreddamento/sovra riscaldamento (overcooling/overheating).	min	0...240	0
r8	Funzione supplementare tasto down FNC ∇ . 0 = Disabilitato; 1 = Sovra raffreddamento/sovra riscaldamento; 2 = Energy Saving.	---	0...2	0
r12	Posizione differenziale r0. 0 = Asimmetrico; 1 = Simmetrico.	---	0/1	0

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
Gruppo COMPRESSORE				
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240	0
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240	3
C3	Tempo minimo compressore ON.	s	0...240	0
C4	Tempo compressore OFF in allarme sonda cella.	min	0...240	10
C5	Tempo compressore ON in allarme sonda cella.	min	0...240	10
C6	Temperatura condensazione oltre la quale scatta l'allarme condensatore surriscaldato.	°C/°F	0,0...199	80,0
C7	Temperatura del condensatore oltre la quale scatta l'allarme blocco compressore, trascorso il tempo C8 .	°C/°F	0,0...199	90,0
C8	Ritardo attivazione allarme blocco compressore da superamento soglia C7 .	min	0...15	1
C10	Ore compressore per manutenzione. 0 = Disabilitato.	h	0...999*100	0
C11	Ritardo accensione secondo compressore da accensione primo compressore.	s	0...240	10
C13	Numero spunti per rotazione compressori. 0 = Disabilitato.	num	0...10	0
Gruppo SBRINAMENTO				
d0	Intervallo sbrinamento. 0 = Solo sbrinamento manuale. Se d8 = 3, intervallo massimo.	h	0...99	8
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...2	0
d2	Temperatura evaporazione oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99,0...99,0	8,0
d3	Durata Sbrinamento. Se P3 = 1, durata massima.	min	0...99	30
d4	Abilitazione sbrinamento all'accensione dispositivo. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato;	---	0/1	0
d5	Ritardo attivazione sbrinamento da power-on	min	0...99	0
d6	Valore visualizzato a display durante uno sbrinamento. 0 = Regolazione; 1 = Display bloccato; 2 = Codice "DEF".	---	0...2	1
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15	0
d8	Modalità conteggio intervallo sbrinamento. 0 = Ore dispositivo ON; 1 = Ore compressore ON; 2 = Ore temperatura evaporatore < d9 ; 3 = Adattativo; 4 = In tempo reale (RTC).	---	0...4	0
d9	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento automatico.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0
d11	Abilitazione avviso sbrinamento terminato per durata massima (codice dFd). 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	0
d15	Tempo compressore ON prima di sbrinamento a gas caldo.	min	0...99	0
d16	Tempo pre-sgocciolamento per sbrinamento a gas caldo.	min	0...99	0
d18	Intervallo sbrinamento adattativo. 0 = Solo sbrinamento manuale.	min	0...999	40
d19	Soglia per sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	0,0...40,0	3,0
d20	Tempo consecutivo compressore on per sbrinamento.	min	0...999	180
d21	Tempo consecutivo compressore ON per sbrinamento da power-on e da overcooling.	min	0...500	200
d22	Soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione).	°C/°F	-10,0...10,0	-2,0
Gruppo ALLARMI				
AA	Selezione grandezza per allarmi alta/bassa temperatura. 0 = Temperatura regolazione; 1 = Temperatura evaporatore; 2 = Temperatura sonda Pb3.	---	0...2	0
A1	Soglia allarme bassa temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	-10,0

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
A2	Tipo Allarme Bassa Temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2
A4	Soglia allarme alta temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	10,0
A5	Tipo allarme alta temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2
A6	Ritardo attivazione allarmi temperatura e umidità da superamento soglia all'accensione dispositivo.	min	0...99*10	12
A7	Ritardo allarmi temperatura minima e massima.	min	0...240	15
A8	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo uno sbrinamento.	min	0...240	15
A9	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo la chiusura porta.	min	0...240	15
A10	Durata mancanza di tensione per registrazione allarme.	min	0...240	15
A11	Isteresi riferita ad A1 e A4 per determinazione soglia rientro allarmi.	°C/°F	1,0...15,0	2,0
Gruppo VENTOLE EVAPORATORE/CONDENSATORE				
F0	Modalità Ventole evaporatore in funzionamento normale. Con F0 = 0 è possibile gestire dei cicli impostando F11, F12. 0 = A cicli; 1 = Sempre ON; 2 = Attive con compressore ON; 3 = Termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura); 4 = Termoregolare con compressore ON (F1 relativo alla regolazione temperatura).	---	0...4	1
F1	Soglia regolazione ventole evaporatore con F0 = 3, 4.	°C/°F	-99,0...99,0	-4,0
F2	Modalità ventole evaporatore in sbrinamento. 0 = OFF; 1 = ON; 2 = Secondo F0.	---	0...2	0
F3	Tempo massimo fermo ventole evaporatore post sgocciolamento.	min	0...15	0
F4	Tempo ventole evaporatore OFF in energy saving.	s	0...240*10	0
F5	Tempo ventole evaporatore ON in energy saving.	s	0...240*10	10
F7	Soglia ventole evaporatore ON da sgocciolamento.	°C/°F	-99,0...99,0	5,0
F9	Ritardo spegnimento ventole evaporatore da spegnimento compressore.	s	0...240	5
F11	Soglia ventole condensatore ON.	°C/°F	-99,0...99,0	15,0
F12	Ritardo ventole condensatore OFF da compressore OFF.	s	0...240	30
F15	Tempo ventole evaporatore OFF con compressore OFF.	s	0...240	0
F16	Tempo ventole evaporatore ON con compressore OFF.	s	0...240	1
Gruppo PROPRIETÀ INGRESSI DIGITALI				
i0	Funzione ingresso digitale ID1. 0 = Disabilitato; 1 = Compressore + ventole evaporatore OFF; 2 = Ventole evaporatore OFF; 3 = Luce ON; 4 = Compressore + ventole evaporatore OFF, luce ON; 5 = Ventole evaporatore OFF, luce ON.	---	0...5	5
i1	Attivazione ingresso digitale ID1 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0
i2	Ritardo segnalazione allarme da apertura porta. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	30
i3	Tempo massimo inibizione regolazione con porta aperta. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	15
i5	Funzione ingresso digitale ID3. 0 = Disabilitato; 1 = Energy saving; 2 = Allarme iA; 3 = AUX ON; 4 = Stand-by; 5 = Allarme Cth; 6 = Allarme th.	---	0...6	0
i6	Attivazione ingresso digitale ID3 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0
i7	Ritardo segnalazione allarme da apertura porta. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	0
i10	Tempo consecutivo porta chiusa per energy saving.	min	0...999	0
i13	Numero aperture porta per sbrinamento. 0 = Disabilitato.	num	0...240	180
i14	Tempo consecutivo porta aperta per sbrinamento. 0 = Disabilitato.	min	0...240	32

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
Gruppo USCITE DIGITALI				
u1	Configurazione uscita out4 . Il controllo manuale è da tasto AUX. 0 = Luce cella; 1 = Resistenze antiappannamento; 2 = Uscita AUX; 3 = Allarme; 4 = Resistenze porta; 5 = Zona neutra; 6 = Ventole condensatore; 7 = ON/Stand-by; 8 = Compressore 2.	---	0...8	0
u2	Abilita luce cella e carico da tasto in stand-by. 0 = Disabilitato; 1 = Abilita.	---	0/1	0
u4	Abilita tacitazione uscita allarme. 0 = Disabilitato; 1 = Abilita.	---	0/1	0
u5	Soglia attivazione resistenze porta.	°C/°F	-99,0...99,0	
u6	Durata antiappannamento ON.	min	1...120	
u7	Soglia zona neutra per riscaldamento.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0
Gruppo ENERGY SAVING				
HE2	Durata massima energy saving.	min	0...999	0
Gruppo ENERGY SAVING IN TEMPO REALE (RTC)				
H01	Orario energy saving lunedì.	h	0...23	0
H02	Durata massima energy saving lunedì.	h	0...24	0
H03	Orario energy saving martedì.	h	0...23	0
H04	Durata massima energy saving martedì.	h	0...24	0
H05	Orario energy saving mercoledì.	h	0...23	0
H06	Durata massima energy saving mercoledì.	h	0...24	0
H07	Orario energy saving giovedì.	h	0...23	0
H08	Durata massima energy saving giovedì.	h	0...24	0
H09	Orario energy saving venerdì.	h	0...23	0
H10	Durata massima energy saving venerdì.	h	0...24	0
H11	Orario energy saving sabato.	h	0...23	0
H12	Durata massima energy saving sabato.	h	0...24	0
H13	Orario energy saving domenica.	h	0...23	0
H14	Durata massima energy saving domenica.	h	0...24	0
Gruppo CONFIGURAZIONE SBRINAMENTO RTC				
Hd1	Orario attivazione Sbrinamento 1. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Hd2	Orario attivazione Sbrinamento 2. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Hd3	Orario attivazione Sbrinamento 3. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Hd4	Orario attivazione Sbrinamento 4. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Hd5	Orario attivazione Sbrinamento 5. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Hd6	Orario attivazione Sbrinamento 6. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----
Gruppo PASSWORD				
POF	Abilita tasto stand-by (ON/OFF). 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	1
PAS	Password parametri livello 2 (installatore).	---	-99... 999	-19
PA1	EVlink/EVconnect password utente (non da strumento).	---	-99... 999	426
PA2	EVlink/EVconnect password service (non da strumento).	---	-99... 999	824
Gruppo OROLOGIO				
Hr0	Abilita orologio. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	0
Gruppo COMUNICAZIONE REMOTA				
BLE	Riservato. Non modificare.	---	---	1
rE0	Intervallo registrazione.	min	0...240	15

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
rE1	Valore da registrare. 0 = Nessun valore da registrare; 1 = Solo valore sonda Pb1; 2 = Solo valore sonda Pb2; 3 = Solo valore sonda Pb3; 4 = Valore sonda Pb1 e Pb2; 5 = Valore di tutte le sonde.	---	0...5	1
Gruppo CONFIGURAZIONE MODBUS				
LA	Indirizzo controllore protocollo modbus.	---	0...247	247
Lb	Velocità di trasmissione modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200.	baud	0...3	3

10. DIAGNOSTICA

Nella tabella che segue sono indicati gli allarmi con la relativa soluzione. La segnalazione avviene tramite accensione LED allarme  e del buzzer. Ogni allarme viene registrato nel menu Allarmi.

10.1 TABELLA ALLARMI

Codice	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
Pr1	Sonda in errore	<ul style="list-style-type: none"> Sonda non funzionante Sonda collegata non correttamente Tipo sonda non corretto 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr1 Uscita allarme ON Regolazione compressore in funzione di C4 e C5 Sbrinamento sospeso 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il tipo di sonda (PO) Controllare il cablaggio sonda Cambiare il tipo di sonda
Pr2			<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr2 Uscita allarme ON Se P4 = 1, sbrinamento attivo per un tempo d3 	
Pr3			<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr3 Nessun effetto sulla regolazione 	
rtc	Allarme orologio	Allarme orologio (RTC) non funzionante	Funzioni collegate all'orologio non presenti o non sincronizzate con l'orario effettivo	Impostare l'ora corretta. Se l'errore permane sostituire lo strumento (batteria RTC scarica)
AL	Allarme di bassa temperatura Pb1	Temperatura Pb1 > A1 per un tempo pari a A7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AL Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb1 scenda sotto la soglia di allarme (A1-A11)
AH	Allarme di alta temperatura Pb1	Temperatura Pb1 > A4 per un tempo pari a A7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AH Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb1 salga sopra la soglia di allarme (A4+A11)
id	Allarme porta aperta	Ingresso digitale attivato per un tempo > i2	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice id Blocca regolatori in base alla funzione attiva in iC1 = 7, 8 o 9 	<ul style="list-style-type: none"> Se i2 = -1 l'allarme è disabilitato; Verificare i2 e iP1
PF	Allarme mancanza tensione	Mancanza di tensione per un tempo superiore ad A10	Registrazione codice PF	Verificare il cablaggio dell'alimentazione
COH	Segnalazione condensatore surriscaldato	Temperatura condensatore > C6	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice COH Nessun effetto sulla regolazione 	Verificare C6
CSd	Allarme alta condensazione	Temperatura condensatore > C7 per un tempo pari a C8	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice CSd Blocca compressore 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere e accendere lo strumento; Verificare C7 e C8
iA	Allarme ingresso multifunzione	Ingresso digitale attivato (iC1 = 2) per un tempo pari a i5	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice iA Nessun effetto sulla regolazione 	Verificare i5 e i6
CtH	Allarme termica compressore	Ingresso digitale attivato (iC1 = 5)	Il regolatore conta dal primo il numero di eventi i8 nel tempo i7	<ul style="list-style-type: none"> Se i7 = 0 il riarmo è sempre automatico Verificare i5 e i6
th	Allarme termica globale	Ingresso digitale attivato (iC1 = 5)	Il regolatore conta dal primo il numero di eventi i8 nel tempo i7	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere e accendere lo strumento; Verificare i5 e i6
dFd	Allarme timeout sbrinamento	Sbrinamento terminato per timeout anziché per raggiungimento temperatura d2	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice dFd Nessun effetto sulla regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> Toccare un tasto qualsiasi Verificare d2, d3 e d11

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa.

Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.

MADE IN ITALY

EVCO S.p.A.

Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY

Telefono: +39 0437 8422

Fax: +39 0437 83648

E-mail: info@evco.it

Web: www.evco.it

