

**ENGLISH****1 GETTING STARTED****1.1 Important**

Read these instructions carefully before installing and using the instrument and follow all additional information for installation and electrical connection; keep these instructions close to the instrument for future consultations.

 The instrument must be disposed according to the local legislation about the collection for electrical and electronic equipment.

**2 INTRODUCTION****2.1 Introduction**

Vgraph O is a family of user interfaces that support the CAN bus.

The devices can be used with the controllers of the family C-PRO 3; the user interface loads the pages of the controller and refreshes the value of the shown variables with "browser" technology.

The user interface is made of a 128 x 64 pixel single colour LCD graphic display (black with rearlighting through white LED) and a 6 buttons (with preset functions) membrane keyboard.


The instruments has the alarm buzzer.

Mounting is:

- by panel, with black frontal plate and gasket (included)
- by back-panel, with double-sided tape (included).

**3 SIZE AND INSTALLATION****3.1 Size**

Size in mm (in).

**3.2 Installation**

Installation is:


- by panel, with black frontal plate and gasket (included)
- by back-panel, with double-sided tape (included).

**3.3 Additional information for installation**

- working conditions (working temperature, humidity, etc.) must be between the limits indicated in the technical data
- do not install the instrument close to heating sources (heaters, hot air ducts, etc.), devices provided with big magnetos (big speakers, etc.), locations subject to direct sunlight, rain, humidity, dust, mechanical vibrations or bumps
- according to the safety legislation, the protection against electrical parts must be ensured by a correct installation of the instrument; the parts that ensure the protection must be installed so that you can not remove them if not by using a tool.

**4 ELECTRICAL CONNECTION****4.1 Electrical connection**

programming port



Position micro-switch 4 on position ON to plug in the termination of the CAN port; micro-switches 1, 2 and 3 are reserved.

**Connector 1:** CAN port.

PIN	MEANING
1	ground
2	signal -
3	signal +

Also look at the baud rate of the CAN port of the controller.

**Connector 2:** power supply (24 VAC/DC non isolated).

PIN	MEANING
4	power supply
5	power supply

**4.2 Additional information for electrical connection**

- do not operate on the terminal blocks with electrical or pneumatic screwdrivers
- if the instrument has been moved from a cold location to a warm one, the humidity could condense on the inside; wait about an hour before supplying it
- test the working power supply voltage, working electrical frequency and working electrical power of the instrument; they must correspond with the local power supply
- connect the user interface to the controller using a twisted pair
- disconnect the local power supply before servicing the instrument
- do not use the instrument as safety device
- for repairs and information on the instrument please contact EVCO sales network.

**5 TECHNICAL DATA****5.1 Technical data**

**Purpose of control:** user interface for programmable controllers.

**Construction of control:** electronic device to be incorporated.

**Box:** self-extinguishing black.

**Size:** 128.0 x 94.5 x 30.7 mm (5.039 x 3.720 x 1.208 in).

Size refers to the instrument with connector 1 and connector 2 properly plugged.

**Installation:** installation is:

- by panel, with black frontal plate and gasket (included)
- by back-panel, with double-sided tape (included).

**Frontal protection:** IP40 (IP65 for panel mounting with gasket, this last included).

**Connections:** extractable male + female terminal blocks (power supply and CAN port), 6 poles telephone connector (programming port). The maximum length of the connecting cables depends on the baud rate of the CAN port of the controller:

- 1,000 m (3,280 ft) with baud rate 20,000 baud
- 500 m (1,640 ft) with baud rate 50,000 baud
- 250 m (820 ft) with baud rate 125,000 baud
- 50 m (164 ft) with baud rate 500,000 baud.

The user interface recognizes the local CAN port baud rate of the controller automatically.

**Working temperature:** from 0 to 50 °C (32 to 120 °F, 10 ... 90% of relative humidity without condensate).

**Pollution situation:** 2 or more.

**Power supply:** 24 VAC (min. 20.4 VAC, max. 27.6 VAC), 50/60 Hz, 3 VA (approximate) non isolated or 20 ... 40 VDC, 2 W (approximate) non isolated, supplied from a class 2 circuit.

**Protect the power supply with an UL listed or recognized fuse rated:**

- 80 mA-T if the user interface is powered with 15... 40 VDC
- 160 mA-T if the user interface is powered with 12... 19 VAC
- 125 mA-T if the user interface is powered with 19... 24 VAC.

**Overvoltage category:** III.

**Alarm buzzer:** incorporated.

**Display:** 128 x 64 pixel single colour LCD graphic display (black with rearlighting through white LED).

**Communication ports:** 1 non optoisolated CAN port.

**ITALIANO****1 IMPORTANTE****1.1 Importante**

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e prima dell'uso e seguire tutte le avvertenze per l'installazione e per il collegamento elettrico; conservare queste istruzioni con lo strumento per consultazioni future.



Lo strumento deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**2 INTRODUZIONE****2.1 Introduzione**

Vgraph O è una famiglia di interfacce utente che supportano il bus CAN.

I dispositivi possono essere utilizzati con i controllori della famiglia C-PRO 3; l'interfaccia utente carica le pagine del controllore e rinfresca il valore delle variabili visualizzate con una tecnologia tipo "browser".

L'interfaccia utente è composta da un visualizzatore grafico LCD monocolor (nero con retroilluminazione a LED bianchi) da 128 x 64 pixel e da una tastiera a membrana a 6 tasti (con funzioni predefinite).

Gli strumenti dispongono buzzer di allarme.

L'installazione è prevista:

- a pannello, con placca frontale nera e guarnizione (incluso)
- a retro pannello, con biadesivo (incluso).

**3 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE****3.1 Dimensioni**

Si veda il disegno della sezione in Inglese.

Le dimensioni sono espresse in mm (in).

**3.2 Installazione**

L'installazione è prevista:

- a pannello, con placca frontale nera e guarnizione (incluso)
- a retro pannello, con biadesivo (incluso).

**3.3 Avvertenze per l'installazione**

- accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
- non installare lo strumento in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione dello strumento; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

## 4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

### 4.1 Collegamento elettrico

Si veda il disegno della sezione in Inglese.

Posizionare il microinterruttore 4 nella posizione ON per inserire la terminazione della porta CAN; i microinterruttori 1, 2 e 3 sono riservati.

**Connettore 1:** porta CAN.

PIN	SIGNIFICATO
1	massa
2	segnale -
3	segnale +

Si vedano anche la baud rate porta CAN del controllore.

**Connettore 2:** alimentazione (12-24 VAC/DC isolata o 24 VAC/DC non isolata, a seconda del modello).

PIN	SIGNIFICATO
4	alimentazione
5	alimentazione

### 4.2 Avvertenze per il collegamento elettrico

- non operare sulle morsettiere utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici
- se lo strumento è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la potenza elettrica operativa dello strumento corrispondano a quelle dell'alimentazione locale
- collegare l'interfaccia utente utilizzando un doppino twistato
- disconnettere l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare lo strumento come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti lo strumento rivolgersi alla rete di vendita EVCO.

## 5 DATI TECNICI

### 5.1 Dati tecnici

**Scopo del dispositivo:** terminale utente per controllori programmabili.

**Costruzione del dispositivo:** dispositivo di tipo elettronico da incorporare.

**Contenitore:** autoestinguente nero.

**Dimensioni:** 118,0 x 111,0 x 26,7 mm (4,645 x 4,370 x 1,051 in).

Le dimensioni fanno riferimento allo strumento con il connettore 1 e il connettore 2 correttamente inseriti.

**Installazione:** l'installazione è prevista:

- a pannello, con placca frontale nera e guarnizione (incluse)
- a retro pannello, con biadesivo (incluso).

**Grado di protezione del frontale:** IP40 (IP65 per installazione a pannello con guarnizione, quest'ultima inclusa).

**Connessioni:** morsettiere estraibili maschio + femmina (alimentazione e porta CAN), connettore telefonico a 6 poli (porta di programmazione).

La lunghezza massima dei cavi di collegamento dipende dalla baud rate della porta CAN del controllore:

- 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud
- 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
- 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
- 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud.

L'interfaccia utente riconosce automaticamente la baud rate della porta CAN locale del controllore.

**Temperatura di impiego:** da 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F, 10 ... 90% di umidità relativa senza condensa).

**Situazione di inquinamento:** 2 o più.

**Alimentazione:** 24 VAC (min. 20,4 VAC, max. 27,6 VAC), 50/60 Hz, 3 VA (approssimativi) non isolata o 20 ... 40 VDC, 2 W (approssimativi) non isolata, fornita da un circuito classe 2.

Proteggere l'alimentazione con un fusibile omologato o riconosciuto da UL e da:

- 80 mA-T se l'interfaccia utente viene alimentata con 15... 40 VDC
- 160 mA-T se l'interfaccia utente viene alimentata con 12... 19 VAC
- 125 mA-T se l'interfaccia utente viene alimentata con 19... 24 VAC.

**Categoria di sovratensione:** III.

**Buzzer di allarme:** incorporato.

**Visualizzazioni:** visualizzatore grafico LCD monocolor (nero con retroilluminazione a LED bianchi) da 128 x 64 pixel.

**Porte di comunicazione:** 1 porta CAN non optoisolata.